



Strojírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Česká republika

CERTIFIKÁT

číslo: **B-30-00453-16**

výrobce: PZP HEATING a.s.
Dobré 149, 517 93 Dobré, Česká republika

identifikační číslo: 28820614

výrobky: Tepelná čerpadla HPxAWX xx, typ vzduch/voda, monoblok

typové označení: HP1AWX 05, HP1AWX 09, HP1AWX 15, HP3AWX 06,
HP3AWX 08, HP3AWX 10, HP3AWX 14
viz 2. strana

U těchto výrobků byla provedena certifikace ve smyslu § 10 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších změn a doplňků. Strojírenský zkušební ústav, s.p. tímto certifikátem osvědčuje, že u vzorku předmětných výrobků zjistil shodu jeho vlastností s požadavky uvedenými

ve stavebním technickém osvědčení č. STO-30-00372-16 ze dne 2016-03-04.


Splnění těchto požadavků se považuje za splnění základních požadavků nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků.

Certifikát byl vydán na základě závěrečného protokolu o počáteční zkoušce typu výrobku č. 30-13093/2 ze dne 2016-04-28, vystaveného Strojírenským zkušebním ústavem, s.p. Doba platnosti certifikátu je omezena dobou platnosti závěrečného protokolu o počáteční zkoušce typu výrobku, tj. do 2019-03-31.

Pravidla pro nakládání s certifikátem jsou uvedena na 2. straně.

Brno, 2016-04-28




.....
Ing. Tomáš Hruška
ředitel

B-30-00453-16, strana 1 (2)

Strojírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 56b, 621 00 Brno, Česká republika
Engineering Test Institute, public enterprise, Hudcova 56b, 621 00 Brno, Czech Republic

www.szutest.cz



Specifikace typů a variant:

– jednofázové:

označení	hmotnost (kg)	topný výkon při A2/W35 (kW)	el. příkon při A2/W35 (kW)	topný faktor při A2/W35 (-)	použité chladivo
HP1AWX 05	160	5,1	1,5	3,4	R-404 A
HP1AWX 09	170	8,0	2,4	3,3	
HP1AWX 15	200	14,3	4,2	3,4	

– třífázové:

označení	hmotnost (kg)	topný výkon při A2/W35 (kW)	el. příkon při A2/W35 (kW)	topný faktor při A2/W35 (-)	použité chladivo
HP3AWX 06	160	5,5	1,7	3,2	R-404 A
HP3AWX 08	170	7,0	2,1	3,3	
HP3AWX 10	175	9,2	2,8	3,3	
HP3AWX 14	210	13,1	3,9	3,4	

PRAVIDLA PRO NAKLÁDÁNÍ S CERTIFIKÁTEM:

Splnění základních požadavků nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků, bylo odvozeno ze splnění požadavků, uvedených ve stavebním technickém osvědčení. Novelizace nebo vydání nových harmonizovaných nebo určených norem, vztahujících se k certifikovaným výrobkům nebo uplynutí doby platnosti stavebního technického osvědčení, může změnit skutečnosti, za kterých byl certifikát vystaven. V takovém případě je třeba přezkoumat použitelnost certifikátu pro účely vydání prohlášení o shodě výrobků, uváděných na trh.

Certifikát se může používat pouze jako certifikát výrobků, specifikovaných na 1. a 2. straně. To platí i pro použití v reklamních, propagačních a komerčních materiálech. Neoprávněné nebo klamavé použití certifikátu může být sankcionováno (§ 19 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších změn a doplňků).

Je zakázáno měnit, doplňovat nebo přepisovat údaje v certifikátu.

Certifikát nelze použít jako certifikát výrobků, u kterých byla provedena bez souhlasu Strojírenského zkušebního ústavu, s.p. změna ovlivňující shodu s technickými požadavky, specifikovanými na 1. straně.

