



Strojírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Česká republika

CERTIFIKÁT

číslo: **B-30-00457-16**

výrobce: PZP HEATING a.s.
Dobré 149, 517 93 Dobré, Česká republika

identifikační číslo: 28820614

výrobky: Tepelná čerpadla HP3AWX xx COOL, typ vzduch/voda,
monoblok

typové označení: HP3AWX 06 COOL, HP3AWX 08 COOL,
HP3AWX 11 COOL, HP3AWX 14 COOL,
HP3AWX 17 COOL
viz 2. strana

U těchto výrobků byla provedena certifikace ve smyslu § 10 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších změn a doplňků. Strojírenský zkušební ústav, s.p. tímto certifikátem osvědčuje, že u vzorku předmětných výrobků zjistil shodu jeho vlastností s požadavky uvedenými

ve stavebním technickém osvědčení č. STO-30-00375-16 ze dne 2016-03-04.

Splnění těchto požadavků se považuje za splnění základních požadavků nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků.

Certifikát byl vydán na základě závěrečného protokolu o počáteční zkoušce typu výrobku č. 30-13093/6 ze dne 2016-04-28, vystaveného Strojírenským zkušebním ústavem, s.p. Doba platnosti certifikátu je omezena dobou platnosti závěrečného protokolu o počáteční zkoušce typu výrobku, tj. do 2019-03-31.

Pravidla pro nakládání s certifikátem jsou uvedena na 2. straně.

Brno, 2016-04-28



Ing. Tomáš Hruška
ředitel

B-30-00457-16, strana 1 (2)



Specifikace typů a variant:

Jednotky HP3AW xx COOL – parametry pro režim vytápění:

označení	hmotnost [kg]	topný výkon při A2/W35 [kW]	elektrický příkon při A2/W35 [kW]	topný faktor při A2/W35 [-]	použité chladivo
HP3AWX 06 COOL	215	6,9	1,8	3,9	R 410A
HP3AWX 08 COOL	215	8,8	2,3	3,8	
HP3AWX 11 COOL	245	11,0	2,9	3,8	
HP3AWX 14 COOL	250	14,1	3,8	3,7	
HP3AWX 17 COOL	320	17,3	4,7	3,7	

Jednotky HP3AWX xx COOL – parametry pro režim chlazení:

označení	hmotnost [kg]	chladicí výkon při A35/W7 [kW]	elektrický příkon při A35/W7 [kW]	chladicí faktor při A35/W7 [-]	použité chladivo
HP3AWX 06 COOL	215	5,9	2,2	2,7	R 410A
HP3AWX 08 COOL	215	7,7	3,0	2,6	
HP3AWX 11 COOL	245	9,7	3,7	2,6	
HP3AWX 14 COOL	250	12,6	5,1	2,5	
HP3AWX 17 COOL	320	15,5	6,3	2,5	

PRAVIDLA PRO NAKLÁDÁNÍ S CERTIFIKÁTEM:

Splnění základních požadavků nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků, bylo odvozeno ze splnění požadavků, uvedených ve stavebním technickém osvědčení. Novelizace nebo vydání nových harmonizovaných nebo určených norem, vztahujících se k certifikovaným výrobkům nebo uplynutí doby platnosti stavebního technického osvědčení, může změnit skutečnosti, za kterých byl certifikát vystaven. V takovém případě je třeba přezkoumat použitelnost certifikátu pro účely vydání prohlášení o shodě výrobků, uváděných na trh.

Certifikát se může používat pouze jako certifikát výrobků, specifikovaných na 1. a 2. straně. To platí i pro použití v reklamních, propagačních a komerčních materiálech. Neoprávněné nebo klamavé použití certifikátu může být sankcionováno (§ 19 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších změn a doplňků).

Je zakázáno měnit, doplňovat nebo přepisovat údaje v certifikátu.

Certifikát nelze použít jako certifikát výrobků, u kterých byla provedena bez souhlasu Strojírenského zkušebního ústavu, s.p. změna ovlivňující shodu s technickými požadavky, specifikovanými na 1. straně.

